LEGENDA GERAL

	FORRO DE GESSO
	FORRO LAJE DE CONCRETO
	FORRO LAJE DE CONCRETO A DEMOLIR E A REFAZER (BETONVIBRA)
	PONTE ESTRUTURAL

LEGENDA ELÉTRICO

	LUMINÁRIA LED QUADRADA 625x625 - 30W-400K DE EMBUTIR FORRO - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - GRADE MULTIFUNÇÃO INTEGRADO. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA LED QUADRADA 625x625 - 30W-400K DE SOBREPOR - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - GRADE MULTIFUNÇÃO INTEGRADO. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA LED 1200x300 - 60W-400K DE EMBUTIR FORRO - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - GRADE MULTIFUNÇÃO INTEGRADO. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA LED 1200x300 - 60W-400K DE SOBREPOR - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - GRADE MULTIFUNÇÃO INTEGRADO. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA LED 1200x300 - 60W-400K DE EMBUTIR FORRO - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - GRADE MULTIFUNÇÃO INTEGRADO. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA LED 1200 - 60W - 400K DE SOBREPOR - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - GRADE MULTIFUNÇÃO INTEGRADO. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA LED 1200 - 12W - 400K DE EMBUTIR NO FORRO - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - GRADE MULTIFUNÇÃO INTEGRADO. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA ELETRÔNICA 1200 - 12W - (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA - LAMPADA LED BULBO 12W-4x50-230cm - LED INDIRETO DIFUSORES, ALU CINZA (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)
	LUMINÁRIA LED - REFLETOR 150W - 5000K -DE SOBREPOR -H=280cm (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONTROLE LOCAL)

LEGENDA CLIMATIZAÇÃO

UE	UNIDADE EVAPORADORA
UC	UNIDADE CONDENSADORA
UEx	UNIDADE EXAUSTORA
UV	UNIDADE VENTILADORA
GI	GRELHA INSUFLAMENTO
GE	GRELHA DE EXAUSTÃO
REG	REGISTRO MULTIPALHETAS COM LÂMINAS OPOSTAS
DI	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO
DE	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO
VRT	VENEZIANA DE RETORNO NO TETO
VRP	VENEZIANA DE RETORNO NA PORTA
VEX	VENEZIANA DE DESCARGA DE AR
VTAE	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR
CVD	CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL 250x200 mm IP20, 24 Vcc, 3W
	PONTO DE DRENAGEM TUBO Ø3/4"-ISOLADO NOS TRECHOS ACIMA DO FORRO
	PONTO DE FORÇA NA TENSÃO E POTÊNCIA INDICADA - C/ ATERRAMENTO
	PONTO DE LUZ - 127/220V
	ALIMENTAÇÃO DE COMANDO 4x1,5mm2 ATÉ UNIDADE CORRESPONDENTE
	INTERLIGAÇÃO DE COMANDO 4x1,5mm2 ATÉ UNIDADE CORRESPONDENTE
	COMANDO
	TERMOSTATO
	PREVER TOMADA 1,5 KVA-127-220V
	PONTO DE ÁGUA - Ø3/4"
	PONTO DE DRENAGEM - Ø3/4"
	RALO SIFONADO Ø100 mm / Ø100 mm
	COMANDO ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO
	DUTOS DE INSUFLAMENTO A SEREM EXECUTADOS
	DUTOS DE RETORNO A SEREM EXECUTADOS
	DUTOS DE AR EXTERIOR A SEREM EXECUTADOS
	DUTOS DE EXAUSTÃO A SEREM EXECUTADOS
	EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS

TORRES GARCIA arquitetura
CNPJ: 01.705.545/0001-49
Tel. (51) 3241-4200 - 3996.7700
e-mail: torresgarcia.arquitetura@gmail.com
RESPONSÁVEL
ARQ. PAULO TORRES GARCIA - CAU Nº A133280

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS
UNIDADE: Hospital Tramandaí
ENDEREÇO: Av. Emancipação, 1255 - Centro - Tramandaí - RS
FONE: (51) 3451.8200 R.115

PLANTA DE FORRO - (LUMINÁRIAS, AR COND. E REFORÇOS ESTRUTURAIS)
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
- (ALTA COMPLEXIDADE) E EMERGÊNCIAS
- (BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
INTERNAÇÃO INTENSIVA - UTI/CTI - CENTRAL DE RESÍDUOS E NECROTÉRIO
ESCALA: 1/100

DIRETOR GERAL: TÉRCIO ERANY TEDESCO JÚNIOR	CONTEÚDO: PLANTA DE FORRO - (LUMINÁRIAS, AR COND. E REFORÇOS ESTRUTURAIS) ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - (ALTA COMPLEXIDADE) E EMERGÊNCIAS - (BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE INTERNAÇÃO INTENSIVA - UTI/CTI - CENTRAL DE RESÍDUOS E NECROTÉRIO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO JOSÉ DORNELES MÜLLER ENG. CIVIL - CREA/RS 169.093	VERSÃO: R00	PRANCHA: ARQ 26
	ESCALA (A1): INDICADA	DATA: SETEMBRO/2022