LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - BLOCO CIRURGICO - CME - QUADROS DE CARGA
QCD-G-PT1 (CP-9C)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ALA AREA COLETIVA TRATAMENTO FEMININO/MASCULINO
QCD-G-PT1 (CP-1F)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ALA COLETIVAS DE OBSERVAÇÃO ADULTO MASCULINA/FEMININA
QCD-G-EMG (CP-2H)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ALA AREA COLETIVA TRATAMENTO FEMININO/MASCULINO
QCD-G-PEDIO

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ALA COLETIVAS DE OBSERVAÇÃO ADULTO MASCULINA/FEMININA
QCD-G-EMG

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - BLOCO CIRURGICO - CME
QCD-G-PT2

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ALAS QUARTOS 100-200 - QUADROS DE CARGA
QCD-G-100/200 (CP-1H/1G)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ALA IMAGENOLOGIA - QUADROS DE CARGAS
QCD-G-IMG (CP-4H)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ALAS QUARTOS 300 - QUADROS DE CARGA
QCD-G-300 (CP-2H)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ALAS QUARTOS 400 - QUADROS DE CARGAS
QCD-G-400 (CP-3H)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ADMINISTRATIVO - QUADROS DE CARGA
QCD-G-ADM (CP-5H)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - PREDIO AGAR
QCD-G-AGAR (CP-AGAR)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ENDOSCOPIA/BANCO DE SANGUE
QCD-G-END (CP-EN)

LEGENDA DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - TÉRREO - SETOR:ENFERMARIA - ENDOSCOPIA
QCD-G-END (CP-EN)

ILUMINAÇÃO/TOMADAS - PLANTA BAIXA PREDIO AGAR
ESCALA 1/100

ILUMINAÇÃO/TOMADAS - PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/100

OBSERVAÇÕES

OBS.1 - MEDIDAS EM MILÍMETROS. TODAS DIMENSÕES DE ALTURAS DE ELEMENTOS/EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INFORMADAS NO DECORRER DA OBRA COM A FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.

OBS.2 - CONDUTORES NÃO COTADOS SERÃO DE BITOLA 2,5mm² - INSTALAÇÃO TIPO - TIPO FLEXível.

OBS.3 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS DIÂMETRO NOMINAL:
- 25mm(1") - INSTALAÇÃO
- ALVENARIA EMBAIXO/ENTERRADA/ALVENARIA/LAJE - (REDIMIR)(1")
- ALVENARIA EMBAIXO/ENTERRADA/ALVENARIA/LAJE - (REDIMIR) DU QUADRO INDICADOR ATÉ PRIMEIRO PONTO DE LUZ
- ALVENARIA EMBAIXO/ENTERRADA/ALVENARIA/LAJE - (REDIMIR) DU PRIMEIRO PONTO DE LUZ ATÉ PRÓXIMO PONTO DE LUZ
- ALVENARIA EMBAIXO/ENTERRADA/ALVENARIA/LAJE - (REDIMIR) DU PRÓXIMO PONTO DE LUZ ATÉ PRÓXIMO PONTO DE LUZ

OBS.2 - EQUALIZAÇÃO ENTRE DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS:

ELETRODUTO (mm)	25	32	40	50	60	75	85	100	125
AUTOMÁTICO (mm²)	71	127	197	317	473	731	1018	1824	2827
FLEXÍVEIS (mm²)	50	80	125	200	300	450	600	900	1200
ELETRODUTO (mm²)	50	80	125	200	300	450	600	900	1200

EQUALIZAÇÃO ENTRE DIÂMETROS DOS RÉGUAS:

PRÉ-FIXADA (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PRÉ-FIXADA (mm²)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PRÉ-FIXADA (mm²)	20	25	30	35	40	45	50	55	60

OBS.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS CORES DOS CONDUTORES DOS CKT TERMINAIS DEVERÃO SER CONFORME:

FASE ESTRELA (CONVENCIONAL)	VERDE	FASE ESTRELA (CONVENCIONAL)	VERDE	FASE ESTRELA (CONVENCIONAL)	VERDE
NEUTRO	CONDUTORES FASE	BRANCO	CONDUTORES FASE	BRANCO	CONDUTORES FASE
TERRA	CONDUTORES FASE	VERDE	CONDUTORES FASE	VERDE	CONDUTORES FASE
TERRA (ALVENARIA)	CONDUTORES TERRA	VERDE/AMARELO	CONDUTORES TERRA	VERDE	CONDUTORES TERRA
TERRA (ENTERRADA)	CONDUTORES DE RETORNO				

OBS.4 - EQUIPERSALIAÇÃO - SISTEMA DE ATERRAMENTO:
DEVERÃO SER ESTUDADO ATERRAMENTOS DE TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS INSTALADA ACIMA DO FORRO (TETO) DA EDIFICAÇÃO, COMO: ESTRUTURAS, ELETRODUTOS, CAIXAS, PERFILADOS, ETC. A CRITÉRIO DA CONTRATANTE DEVERÁ UTILIZAR CABO FLEXÍVEL BITOLA 6mm². EXIM TERMINAL DUAS MAS RESPECTIVAS PONTAS E ESTARÃO FIXADO JUNTO AOS METERIAIS METÁLICOS ATRAVÉS PORCA E ARRUELA DU INOXIDÁVEL

OBS.5 - SEGURANÇA DE PESSOAS:
- DEVERÃO SER ESTUDADO ATERRAMENTOS DE TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS INSTALADA ACIMA DO FORRO (TETO) DA EDIFICAÇÃO, COMO: ESTRUTURAS, ELETRODUTOS, CAIXAS, PERFILADOS, ETC. A CRITÉRIO DA CONTRATANTE DEVERÁ UTILIZAR CABO FLEXÍVEL BITOLA 6mm². EXIM TERMINAL DUAS MAS RESPECTIVAS PONTAS E ESTARÃO FIXADO JUNTO AOS METERIAIS METÁLICOS ATRAVÉS PORCA E ARRUELA DU INOXIDÁVEL

NOTAS

NOTA 1 - NAS ENTRADAS NOS CONDUTORES, ENVOLVIDO ARGAMASSA E/OUNO MAS CAVAIS DE PASSAGEM E DEVERÃO SERVIR DE ESPAÇADOR E DEVERÃO SER ESTUDADO PELA CONTRATANTE.

NOTA 2 - TODO CIRCUITO PONTO A PONTO NÃO SERÁ PERMITIDA EMENDA.

NOTA 3 - NAS CONDUTORES DEVERÃO SERÃO ESTRANGULADOS COMO TAMPÃO DE PREGADO DU COMPRESSORES PARA PREVENIR ENTRADA DE ANIMAIS E INSETOS.

NOTA 4 - OS ELETRODUTOS NA INSTALAÇÃO DE FORMA APARENTE ACIMA DO FORRO DEVERÃO TERRAS SUPORTES DE FIXAÇÃO ESTANDARDIZADOS, COM ABRAÇADEIRAS DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO.

NOTA 5 - OS ELETRODUTOS NA INSTALAÇÃO DE FORMA APARENTE NAS FAHADAS A PARTIR DE INFRAESTRUTURA APARENTE (PRÉFABRICADA) ALVENARIA) DEVERÃO TER CAIXA CONDULETE DU CURVAMOS DEVERÃO DE SAÍDA PARA ELE PRÉDIO.

NOTA 6 - NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE ELETRODUTOS DEVERÃO SER ESTUDADO PELA CONTRATANTE DEVERÁ SER ESTUDADO ARMÁRIOS, ANÉIS E/OU ABRAÇADEIRA DE QUEM QUE ESTARÃO FIXADO AO ELETRODUTO DU CAIXAS DAS EXTREMIDADES DEVERÃO SER ESTUDADO PELA CONTRATANTE.

NOTA 7 - AS LUMINÁRIAS ESPECIFICAS EM CINA DA CAIXAS DEVERÃO FICAR NO CENTRO DO EIXO DA MESMA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO. A CONTRATANTE DEVERÁ ESTUDAR A MELHOR POSIÇÃO DA LUMINÁRIA NO FORRO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

NOTA 8 - AS LUMINÁRIAS ESPECIFICAS EM CINA DA CAIXAS DEVERÃO FICAR NO CENTRO DO EIXO DA MESMA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO. A CONTRATANTE DEVERÁ ESTUDAR A MELHOR POSIÇÃO DA LUMINÁRIA NO FORRO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

NOTA 9 - AS LUMINÁRIAS ESPECIFICAS EM CINA DA CAIXAS DEVERÃO FICAR NO CENTRO DO ASSENTO DA MESMA. A CONTRATANTE DEVERÁ OBSERVAR LOCAL ONDE ESTÃO INSTALADAS AS CADEIRAS PARA VERIFICAÇÃO DU LOCAL IDEAL PARA INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA NO FORRO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

NOTA 10 - AS LUMINÁRIAS ESPECIFICAS EM CINA DA CAIXAS DEVERÃO FICAR NO CENTRO DO ASSENTO DO SANITÁRIO. A CONTRATANTE DEVERÁ OBSERVAR LOCAL ONDE ESTÃO INSTALADAS AS CADEIRAS PARA VERIFICAÇÃO DU LOCAL IDEAL PARA INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA NO FORRO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

NOTA 11 - AS LUMINÁRIAS ESPECIFICAS EM CINA DA CAIXAS DEVERÃO FICAR NO CENTRO DO ASSENTO DO SANITÁRIO. A CONTRATANTE DEVERÁ OBSERVAR LOCAL ONDE ESTÃO INSTALADAS AS CADEIRAS PARA VERIFICAÇÃO DU LOCAL IDEAL PARA INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA NO FORRO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

NOTA 12 - AS TOMADAS DEVERÃO SER INSTALADAS NOS PONTOS EXISTENTES. UTILIZANDO A INSTALAÇÕES EXISTENTE. A CONTRATANTE DEVERÁ ESTUDAR A MELHOR POSIÇÃO DA TOMADA NO LOCAL, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. TODAS AS TOMADAS DA INSTALAÇÕES DEVERÃO SER ESTUDADO PELA CONTRATANTE DEVERÁ SER TRATADA COM A FISCALIZAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO DAS TOMADAS.

NOTA 13 - NAS LOCAIS ONDE A INFRAESTRUTURA PRINCIPAL SERÁ INSTALADA ACIMA DU LUE - MEIO DO TELHADO. A CONTRATANTE DEVERÁ ESTUDAR A MELHOR POSIÇÃO DA INSTALAÇÃO DU PVC PEGADO A PARTIR DEVERÁ ATRAVESSADO A LUE E ALMENTARDO DIRETAMENTE A LUMINÁRIA.

NOTA 14 - NAS DESCIDAS PARA INTERRUPTOR, TOMADAS E OUTROS ELEMENTOS DEVERÃO SER UTILIZADO ELETRODUTO DE 25mm(1") MÍNIMO. A CONTRATANTE DEVERÁ ESTUDAR A MELHOR POSIÇÃO DESTES TIPOS DE DESCIDAS DU CAIXA DEVERÁ ESTARÃO FIXADO AO CIRCO DE MEDIDA DIVERSOS UTILIZAR BRAÇO.

NOTA 15 - NOS SANITÁRIOS, BANHEIROS, VESTIÁRIOS, SALA DE UTILIZADES E COPA DE FUNCIONÁRIOS NA PARTE INFERIOR DEVERÃO SER INSTALADO UM PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR. A CONTRATANTE DEVERÁ ESTUDAR A MELHOR POSIÇÃO DO INTERRUPTOR DU PELO LOCAL COM ABERTURA SUFICIENTE NA PORTA LAJE.

NOTA 16 - NAS ÁREAS ONDE HOUVER PISO ELEVADO, A CONTRATANTE DEVERÁ ESTUDAR QUE NÃO SERÁ ACEITO ATRAVÉS DA CONSIDERAÇÃO DO CENTRO DESTE NA MEDIDA DE 1,00m DO PISO. PORÉM A ALTURA DA ARESTA SUPERIOR NÃO DEVERÁ SER MAIOR QUE 1,50m.

NOTA 17 - NAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER ESTUDADO PELA CONTRATANTE DEVERÁ SER ESTUDADO CIRCUITOS E ASSENTO DE ARMÁRIOS, ANÉIS E/OU ABRAÇADEIRA DE QUEM QUE ESTARÃO FIXADO AO ELETRODUTO DE NO MÍNIMO DIÂMETRO (25mm(1")).

NOTA 18 - NAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER ESTUDADO PELA CONTRATANTE DEVERÁ SER ESTUDADO CIRCUITOS E ASSENTO DE ARMÁRIOS, ANÉIS E/OU ABRAÇADEIRA DE QUEM QUE ESTARÃO FIXADO AO ELETRODUTO DE NO MÍNIMO DIÂMETRO (25mm(1")).

NOTA 19 - NAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER ESTUDADO PELA CONTRATANTE DEVERÁ SER ESTUDADO CIRCUITOS E ASSENTO DE ARMÁRIOS, ANÉIS E/OU ABRAÇADEIRA DE QUEM QUE ESTARÃO FIXADO AO ELETRODUTO DE NO MÍNIMO DIÂMETRO (25mm(1")).

NOTA 20 - REDE GERADOR MASSPFA
REDE NORMAL - AZUL(RB)
REDE DIFERENCIAL DE TRIO DE REDES INSTALADAS EM ESPECIAIS DAS TOMADAS DEVERÃO SEGUIR A IDENTIFICAÇÃO DAS REDES DE ELETRICIDADE - REDE E REDE(CABEÇAMENTO)
REDE GERADOR (MARFA)
REDE NORMAL (BRANCO)

NOTA 21 - A CORES DAS TOMADAS DEVERÃO SEGUIR:

REDE CONVENCIONAL/GERADOR	TENSÃO CONV	2º NÍVEL/ CONV	2º NÍVEL/ GERADOR	DEMAIS REDES	2º NÍVEL/ CONV	2º NÍVEL/ GERADOR
2º NÍVEL/ CONV (BRANCA)	2º NÍVEL/ GERADOR (VERMELHA)	2º NÍVEL/ CONV (BRANCA)	2º NÍVEL/ GERADOR (VERMELHA)	2º NÍVEL/ CONV (BRANCA)	2º NÍVEL/ GERADOR (VERMELHA)	2º NÍVEL/ CONV (BRANCA)

NOTAS TÉCNICAS

NT.1 - NOS SEGUINTES LOCAIS: SETOR:ALA 400 - SETOR:ALA 300 - SETOR:ALA 100/200 - SETOR:ALA ENDOSCOPIA/BANCO DE SANGUE - SETOR:ALA IMAGENOLOGIA - SETOR:ALA ADMINISTRATIVO - SETOR:ALA ENFERMARIA - SETOR:ALA COLETIVAS DE OBSERVAÇÃO ADULTO MASCULINA/FEMININA - SETOR:ALA COLETIVAS - SETOR:ALA AREA COLETIVA TRATAMENTO FEMININO/MASCULINO - SETOR:ALA CME - SETOR:ALA QUARTOS 100-200 - SETOR:ALA QUARTOS 300 - SETOR:ALA QUARTOS 400 - SETOR:ALA ADMINISTRATIVO - SETOR:ALA ENDOSCOPIA/BANCO DE SANGUE